



## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Bei Undichtheiten am Behälter oder Ventil unverzüglich Flaschenventil schließen. Behälter ins Freie bringen, gesichert und entfernt von Zündquellen abstellen und Gas gefahrlos ausströmen lassen.

Im Brandfall Behälter, sofern gefahrlos möglich, aus dem Gefahrenbereich entfernen. Anderenfalls Gefahrenbereich räumen und Behälter aus geschützter Positionen mit Wasserstrahl bis zum Eintreffen der Feuerwehr kühlen.

Bei festgestelltem Gasgeruch in Räumen diese gut lüften, Zündquellen (Schalter, offenes Feuer oder Licht) beseitigen, Funkenbildung vermeiden, Räume unverzüglich verlassen.

**INFOBLATT FÜR PROPANGASFLASCHEN - ENDVERBRAUCHER**

